



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01076/25

Серия **RU** № **0406425**

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл, Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78123095072, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СМД", место нахождения: 445009, РОССИЯ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 76, КВ. 18, адрес места осуществления деятельности: 445007, РОССИЯ, обл Самарская, г Тольятти, ул Новозаводская, владение 2А, строение 307, ОГРН: 1076320027960, Номер телефона: +7 8482616940, Адрес электронной почты: SMD@INBOX.RU.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СМД", место нахождения: 445009, РОССИЯ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОЛЬЯТТИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 76, КВ. 18, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 445007, РОССИЯ, обл Самарская, г Тольятти, ул Новозаводская, владение 2А, строение 307.

### ПРОДУКЦИЯ

Извещатели пожарные неадресные: Извещатели пожарные пламени взрывозащищенные ультрафиолетового спектра серии ИП 329 Телос, моделей: ИП 329-310.1-1 Телос МК; Извещатели пожарные пламени взрывозащищенные инфракрасного спектра серии ИП 330 Телос, моделей: ИП 330-310.5-1 Телос МК; Извещатели пожарные пламени взрывозащищенные комбинированные (ультрафиолетового - инфракрасного спектра) серии ИП 329/ 330 Телос, моделей: ИП 329/330-310.3-1 Телос МК; Извещатели пожарные адресные: Извещатели пожарные пламени взрывозащищенные ультрафиолетового спектра серии ИП 329 Телос, моделей: ИП 329-310.7-1 Телос МК-АМ; Извещатели пожарные пламени взрывозащищенные инфракрасного спектра серии ИП 330 Телос, моделей: ИП 330-310.9-1 Телос МК-АМ; Извещатели пожарные пламени взрывозащищенные комбинированные (ультрафиолетового - инфракрасного спектра) серии ИП 329/ 330 Телос, моделей: ИП 329/330-310.11-1 Телос МК-АМ, выпускаемые по ТУ 26.30.50-310-8188935-2020 «Извещатели пламени пожарные взрывозащищенные серии- ИП 329 Телос, ИП 329/330 Телос, ИП 330 Телос». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 950 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № НМ93-237/07-2025, выданного 31.07.2025 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93, и Протокола № ППБ-165/08-2025, выданного 28.08.2025 испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» RA.RU.21ЖЭ01; акта анализа состояния производства № 118-СС/07-2025, выданного 03.07.2025 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74. Савоськин Александр Владимирович, Лебедева Мария Николаевна.  
Схема сертификации 1с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 34698-2020 "Техника пожарная. Извещатели пожарные. Общие технические требования и методы испытаний" (пункты (подпункты) п. 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.2.1-4.2.2.5, 4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.5.1, 4.2.5.8, 4.3.4, 4.3.9, 12.1.2 - 12.1.6). Условия хранения: при температуре от -60 до +50°С, влажностью не более 98%. Срок хранения продукции 3 года со дня изготовления. Средний срок службы не менее 10 лет. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию изготовленную с 05.2025 г. Выдан взамен сертификата соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.1076/25 от 29.08.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.08.2025 ПО 28.08.2030

### ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Зинина Александра Константиновна  
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Альварес Лилия Нургизовна  
(Ф.И.О.)